

防火安全自己点検票

点検日時	年 月 日 時 分ごろ
点検者氏名	消火器設置の有無 有・無

○開設場所

点検内容	結果
消火栓、防火水槽等の消防水利から5m以上離れた場所です。	
露店等と隣接する建物にある消防用設備等（消火器、屋外消火栓等）の障害になっていません。	

○火気器具

点検内容	結果
周囲に可燃物を置いていません。	
器具は不燃性の床又は台を使用しています。	

○液体燃料（ガソリン等）の火気器具・貯蔵容器の取扱い

点検内容	結果
火気器具や貯蔵容器に燃料漏れがありません。	
液体燃料の貯蔵、取扱い場所では、みだりに火気を使用しません。	
貯蔵容器は消防法令に適合した金属製の容器を使用しています。	
容器は火気等から離れた、直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管しています。	
液体燃料を取扱う場合は、観客等から十分に離れた安全な距離をとります。	
発電機の運転中の燃料補給は絶対に行いません。	
給油をする場合は、周囲に火気がないことを確認し、観客から十分な距離をとります。	

○気体燃料（LPガス・カセットコンロ）の火気器具

点検内容	結果
ボンベは火気から離れた直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置しています。	
ボンベは転倒しないよう設置し、観客と距離をとっています。	
火気器具の周囲は可燃物から適正な距離を保ち、整理及び清掃を行っています。	
ゴムホースは適正な長さで劣化のない専用のものを使用しています。	
ホースの接続は確実に行き、ホースバンドで固定しています。	

○固体燃料の火気器具

点検内容	結果
まき、炭等を使用する場合、みだりにその場を離れず残火等の後始末を確実に行います。	

○電気器具

点検内容	結果
たこ足配線はせず、許容電流を守っています。	
水がかかる場所の器具は防水機能があるものを使用しています。	
劣化した配線は使用せず、照明器具が可燃物に接しないよう設置しています。	

○放火防止対策

点検内容	結果
2日間以上にわたり開設する場合は、ボンベその他の燃料、発電機は持ち帰ります。	
ゴミ等の可燃物を持ち帰り、整理整頓を確実に実施します。	

※結果欄：良好○・不適×